

ALLEGATO 1

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA PUNTO VENDITA CARBURANTI EG ITALIA SPA – PVF 3451 – PBL
106587 – Via San Quirico, 311 NEL COMUNE DI GENOVA

Denominazione/Parametro	U.M.	Limiti Normativi POC		Piezometri interni
		CSC acque sotterranee D.Lgs. 152/06 - D.M. 31/5	Soglie di cui alla DD N. 2019- 151.0.0.-36 del 16/04/2019	CSR
Benzene	µg/l	1	-	200
Etilbenzene	µg/l	50	-	-
Stirene	µg/l	25	-	-
Toluene	µg/l	15	-	132
p-Xilene	µg/l	10	-	-
Idrocarburi totali (n-esano)	µg/l	350	-	671
MtBE	µg/l	40	-	4500
EtBE	µg/l	40	-	350
TBA	µg/l	-	-	-
Benzo[a]antracene	µg/l	0,1	-	-
Benzo[a]pirene	µg/l	0,01	-	3841
Benzo[b]fluorantene	µg/l	0,1	-	934
Benzo[k]fluorantene	µg/l	0,05	-	7738
Benzo[g,h,i]perilene	µg/l	0,01	-	8084
Crisene	µg/l	5	-	2171067
Dibenzo[a,h]antracene	µg/l	0,01	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pirene	µg/l	0,1	-	1977
Pirene	µg/l	50	-	11676
Σ IPA (par. 38 DLgs 152/06)	µg/l	0,1	-	-
Piombo	µg/l	10	10	-
Arsenico	µg/l	10	10	-
Cadmio	µg/l	5	5	-
Cromo totale	µg/l	50	50	-
Cromo VI	µg/l	5	5	-
Zinco	µg/l	3000	3000	-
Rame	µg/l	1000	1000	-
Nichel	µg/l	20	30	-
Mercurio	µg/l	1	1	-
Ferro	µg/l	200	500	-
Manganese	µg/l	50	4000	-
Solfati	µg/l	250000	-	-
Fosfati	µg/l	-	-	-